Abnehmerinformation gemäß §6 Trinkwasserverordnung (TWV)

Untersuchungsergebnisse 2026

Mindestuntersuchung nach Trinkwasserverordnung BGBl.Nr. 304/2001

	Indikatorparameter											
	Gesamthärte	**Carbonathärte**	**ph-Wert**	**Kalium**	**Calcium**	**Magnesium**	**Natrium**	**Chlorid**	**Sulfat**	**Nitrat**	**Nitrit**	**Pestizide**
Einheit	**°dH**	**°dH**		**mg/l**	**mg/l**	**mg/l**	**mg/l**	**mg/l**	**mg/l**	**mg/l**	**mg/l**	**µg/l**
PW1										*50*	*0,1*	*0,1*
PW2			*6,5-9,5*	*50*	*400*	*150*	*200*	*200*	*250*			
WVA Ranning-Wisperndorf-Kalchberg, HB Wisperndorf, Zulauf Lawinquellen	1,0	0,8	6,4	<1	5,1	1,1	1,4	<1	4,6	1,1	< 0,003	<0,03
WVA Bad St. Leonhard, HB Wisperndorf, Zulauf Kalchbergquellen, Mischwasser	11,2	10,2	7,4	4,1	68,0	7,7	3,4	7,5	24,0	2,9	< 0,003	Untersuchung 2020: alle unter der Nachweisgrenze
WVA Bad St. Leonhard, HB Bad St. Leonhard nach UV	9,4	9,4	7,8	2,7	58,0	5,4	3,0	3,0	12,5	3,3	0,007	keine Untersuchung erforderlich
WVA Ranning-Wisperndorf-Kalchberg, HB Ranning, Zulauf Raningquellen 1 und 2	0,7	0,7	6,1	<1	4,4	< 1,0	3,7	<1,0	6,5	2,2	< 0,003	keine Untersuchung erforderlich

PW1 = Parameterwert (chemische und mikrobiologische Parameter); PW2 = Parameterwert für Indikatorparameter

Die untersuchten Wässer weisen eine einwandfreie physikalisch- chemische und mikrobiologische Beschaffenheit auf.
Die Proben aus Netzstellen beim Abnehmer bestätigen die guten Verhältnisse bei der Wasserleitung.
Das Wasser der Stadtgemeinde Bad St. Leomhard entspricht daher im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und kann gemäß Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 als „sicher“ beurteilt werden.